

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МБУК "СДК Новорождественского СП МО ТР"

Тип объекта Дома культуры

Место нахождения (адрес) Тихорецкий р-н ст-ца. Новорождественская Красная 54

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2354008716

Телефон: (86196)46147

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1,2

Комментарий: Приняты и согласованы с ВОИ меры, обеспечивающие доступность объекта и услуг для

инвалидов

Плановая дата обследования: 09.2023

Фактическая дата обследования: 22.09.2023

Организация: МКУК «СДК Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района

Должность лица: Директор

ФИО: Малева Е.В.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	Г, К, О, С	не менее 10% (но не менее 1)	Отсутствие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5% (но не менее 1)	Отсутствие	п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2020
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	Отсутствие	п. 5.2.2 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожной разметкой	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном	К	не более 50 %	Отсутствие	п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
Путь к входу в здание				

1
01-2001"

Требования СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-

2
К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Указатели направления движения	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020

Вход №1

Лестница на входе наружная

Поручни на высоте 90 см	О, С	90 см.	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Не соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Не соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Не соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей	С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе				

Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15,0 м.	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Уклон пандуса	К	не более 80 %	соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	наличие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	наличие	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	наличие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	наличие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	наличие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	наличие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема до 3,0 м.)	К	наличие	Отсутствие	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020

Входная площадка					
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020	
Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 - 1,4 м)	С	наличие	Наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020	
Тамбур (глубина х ширина)					
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 2,45 х 1,6 м	Соответствует	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020	
Дверь входная внутренняя					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 - 1,4 м)	С	наличие	Наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 - 1,4 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020	
Вход №2 (в зрительный зал)					

Лестница на входе наружная

Поручни на высоте 90 см	О, С	90 см.	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Не соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Не соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Не соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей	С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе				
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15,0 м.	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020

Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	соответствует	п. 5.1.14 СП-59.13330.2020
Уклон пандуса	К	не более 80 %	соответствует	п. 5.1.14 СП-59.13330.2020
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	наличие	п. 5.1.16 СП-59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	наличие	п. 5.1.16 СП-59.13330.2020
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	наличие	п. 5.1.16 СП-59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	наличие	п. 5.1.16 СП-59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	наличие	п. 5.1.16 СП-59.13330.2020
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	наличие	п. 5.1.16 СП-59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема до 3,0 м.)	К	наличие	Отсутствие	п. 5.1.14 СП-59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП-59.13330.2020
Входная площадка				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 6.1.4 СП-59.13330.2020
Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП-59.13330.2020

Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020*
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Не требуется	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельной стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Лестницы внутренние на первом этаже (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020

Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием)	К, О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги), ведущая на второй этаж				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	13-17 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	28-35 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни на высоте	О, С	90 см.	наличие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	К, О, С	наличие	наличие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020

Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги, дублирующий внутреннюю лестницу на второй этаж				
Габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,1 x 1,4 м	Отсутствие	п. 6.2.14 СП 59.13330.2020
Ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9 м	Отсутствие	п. 6.2.14 СП 59.13330.2020
Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напротив выхода – на боковом откосе входного проема в лифт)	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.16 СП 59.13330.2020
Зона оказания услуги				
Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях				
Места для инвалидов в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	Наличие	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020

Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Обслуживание в кабинете				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Зал зрительный				
Ширина одной створки двери	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Места для инвалидов в зрительном зале	К	Не менее 0,75% общей вместимости зала	Не соответствует	п. 8.1.5 СП 59.13330.2020
Санитарно-гигиеническое помещение				

Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)	Не соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер кабины (ширина x глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	Не соответствует	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Стационарные и откидные опорные поручни	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К, О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Средства информации				
Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020

Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Не требуется	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020
--	------	---------	--------------	---------------------------

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	-	-	-
Вход	-	-	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	-	-	#
Зона оказания услуги	-	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	-
Средства информации	-	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*	X*	X*	X*	X*
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Автостоянка: Обеспечить на автостоянке количество мест для транспорта инвалидов не менее 10% (но не менее 1)
	Обеспечить на автостоянке количество мест для транспорта инвалидов на кресло-коляске размером 6,0 x 3,6 м

<p>Предусмотреть на автостоянке расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание не более 50 м</p> <p>На автостоянке обозначить дорожной разметкой выделенные места для транспорта инвалидов</p> <p>На автостоянке установить дорожный знак на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м</p> <p>Обустроить на автостоянке съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном не более 50 ‰</p>	<p>Лестница на входе наружная:</p> <p>На лестнице на входе наружной предусмотреть высоту подъема ступеней 12-15 см;</p> <p>На лестнице входной наружной обеспечить единообразную геометрию ступеней:</p> <p>Перед лестницей на входе наружной обеспечить тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрезенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша (СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875 таблица 3, рис. А3).</p> <p>На лестнице на входе наружной установить непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см</p> <p>На лестнице на входе наружной обеспечить горизонтальные завершения поручней вверх и вниз с нетравмирующим окончанием, выступающим за границы лестничных маршей на 30 см</p> <p>На лестнице на входе наружной установить центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе наружной 4,0 м и более)</p> <p>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:</p> <p>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, оборудовать бортиками по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см</p> <p>На входной площадке предусмотреть ширину проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м</p>
--	---

Вход №1

	<p>Обустроить входную дверь (внутреннюю) с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м.</p> <p>Устранить порог внутренней входной двери, превышающий 1,4 см.</p>
<p>Вход №2</p>	<p>На лестнице на входе наружной предусмотреть высоту подъема ступеней 12-15 см</p> <p>На лестнице входной наружной обеспечить единообразную геометрию ступеней</p> <p>Перед лестницей на входе наружной тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша (СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875 таблица 3, рис. А3).</p> <p>На лестнице на входе наружной установить непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см</p> <p>На лестнице на входе наружной обеспечить горизонтальные завершения поручней вверх и вниз с нетравмирующим окончанием, выступающим за границы лестничных маршей на 30 см</p> <p>На лестнице на входе наружной установить центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе наружной 4,0 м и более)</p> <p>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, оборудовать бортиками по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см</p> <p>На входной площадке предусмотреть ширину проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м</p>
<p>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</p>	<p>Внутренняя лестница, ведущая на второй этаж:</p> <p>На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил;</p> <p>Нанести предупредительную тактильную полосу перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша внутренней лестницы (в зону оказания услуги) глубиной от 500 до 600мм. и шириной равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов,</p>

усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 300 мм. от кромки проступи первой ступени лестничного марша (СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875 таблица 4, рис. А3);
Нанести противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней внутренней лестницы (в зону оказания услуги).

Установить лифт, дублирующий внутреннюю лестницу, ведущую на второй этаж, (при перепаде высот более 3 м);

Установить кабину лифта с габаритами кабины не менее 1,1 x 1,4 м;

Установить кабину лифта с шириной дверного проема (в свету) не менее 0,9 м.

Нанести цифровые контрастные обозначения этажей напротив выхода у лифта на всех этажах

Лестницы внутренние на первом этаже (в зону оказания услуги):

Внутренние лестницы в зону оказания услуги оборудовать непрерывными по всей длине поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м.

На лестнице внутренней (в зону оказания услуги) обеспечить горизонтальное завершение поручней сверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающее за границы лестничных маршей на 30 см

Нанести предупреждающую тактильную полосу перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша внутренней лестницы (в зону оказания услуги) глубиной от 500 до 600мм. и шириной равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 300 мм. от кромки проступи первой ступени лестничного марша (СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875 таблица 4, рис. А3).

Нанести противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней внутренней лестницы (в зону оказания услуги)

	<p>Обеспечить наличие пандусов, дублирующих внутренних лестницы в зону оказания услуги на первом этаже или оборудовать подъемники, дублирующие внутренние лестницы в зону оказания услуги:</p> <p>Пандусы, дублирующие внутренние лестницы в зону оказания услуги, оборудовать с уклоном марша пандуса не более 1/20 (5%)</p> <p>Пандусы, дублирующие внутренние лестницы (в зону оказания услуги), оборудовать бортиками по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см</p> <p>При наличии пандусов, дублирующих внутренние лестницы (в зону оказания услуги) предусмотреть горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса размером не менее 1,5 м</p> <p>Установить непрерывные по всей длине поручни вдоль обеих сторон марша пандусов, дублирующих внутренние лестницы (в зону оказания услуги)</p> <p>Поручни пандусов, дублирующих внутренние лестницы (в зону оказания услуги), установить вдоль обеих сторон на высоте 0,7 м и на высоте 0,9 м.</p> <p>Пандусы, дублирующие внутренние лестницы в зону оказания услуги, оборудовать поручнями на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.</p> <p>Поручни пандусов, дублирующих внутренние лестницы в зону оказания услуги, оборудовать завершающими горизонтальными завершениями длиннее марша пандуса на 0,3 м.</p>
<p>Зона оказания услуги</p>	<p>Зрительный зал:</p> <p>Ширину одной створки в свету двери входной внутренней в зрительный зал предусмотреть шириной не менее 0,9 м.</p> <p>Обеспечить высоту порога двери входной внутренней в зрительный зал не более 1,4 см</p> <p>В зрительном зале предусмотреть места для инвалидов на креслах-колясках не менее 0.75%.</p> <p>Выделяемая для зрителей на креслах-колясках площадка должна быть горизонтальной с уклоном не более 1,5%. Каждое место должно иметь размеры не</p>

	<p>менее 0,9х1,4м. и соседнее место для сопровождающего лица (<u>п. 8.1.5 СН 59.13330.2020</u>):</p> <p>4% мест должны размещаться в зоне действия системы обеспечения разборчивости звуковой информации и зоны действия системы тифлокомментирования.</p> <p>Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м.</p> <p>Обеспечить высоту порога не более 1,4 см.</p> <p>Оборудовать 5% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных</p> <p>Установить информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери</p> <p>Обустроить кабинку санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 / 2,2 м</p> <p>Обустроить кабинку санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м.</p> <p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,8 м.;</p> <p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.</p> <p>Установить опорные (откидные) поручни, штанги</p> <p>Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом</p>
<p>Санитарно-гигиеническое помещение</p>	<p>Обустроить специальными знаками доступных элементов здания и указателями направления движения, указывающих путь к ближайшим доступным элементам (санитарно-гигиеническое помещение, места для инвалидов в зрительном зале)</p>
<p>Средства информации</p>	

«22» сентября 2024г.

Дата составления Паспорта

Специалист ГКУ КК УСЗН в Тихорецком районе

Должность лица, составившего Паспорт



подпись

Филатова Н.Н.

Ф.И.О.